

Отчёт

Качество питьевой воды из водоразборных устройств г.п. Кириши,п.Пчевжа,п.Кусино,п.Пчева по результатам производственного контроля за ноябрь 2021г.

Тип пробы: вода питьевая

Дата отбора пробы	Шифр пробы	Место отбора	Запах при 20 ⁰ С, в балл	Запах при 60 ⁰ С, в балл	Привкус, в балл	Цветность в град. цв. (Cr-Co)	Мутность, ЕМФ	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Колифаги, БОЕ/100 см ³	ОКБ в 100 мл КОЕ	ТКБ в 100 мл КОЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.11		п. Пчева									
	10651/10651a	детский сад (ул. Советская д. 5a)	0	0	0	8,8	1,1	1	н/о	н/о	н/о
	10652/10652a	школа (ул. Советская д. 18)	0	0	0	10,5	1,0	1	н/о	н/о	н/о

